



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.NP15.B.00262/20

Серия **RU** № **0250006**

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью "Оценка продукции и систем менеджмента"

Место нахождения: 115580, РОССИЯ, Город Москва, улица Мусы Джалиля, дом 29, корпус 1, помещение/комната П/3

Адрес места осуществления деятельности: 115533, РОССИЯ, Город Москва, проспект Андропова, дом 22, 9 этаж, комната № 23, помещение № 1

Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.11NP15, дата регистрации 25.04.2019 года.

Телефон: +79162650471 Адрес электронной почты: ocenkarг@mail.ru

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ярославский кабель»

Место нахождения: 152903, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, улица Академика Губкина, дом 5, офис 3

Адрес места осуществления деятельности: 152978, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, поселок Свингино, промплощадка, основной государственный регистрационный номер 1177627018535

Телефон: +7 (800) 550 0176 Адрес электронной почты: yarcable@mail.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ярославский кабель»

Место нахождения: 152903, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, улица Академика Губкина, дом 5, офис 3

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 152978, Россия, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, поселок Свингино, промплощадка

### ПРОДУКЦИЯ

Кабели силовые с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, на напряжение 0,66 кВ и 1 кВ, в том числе не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А, с пониженным дымо- и газовыделением, огнестойкие, не содержащие галогенов, с низкой токсичностью продуктов горения, кол-вом медных жил от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 мм<sup>2</sup> до 25 мм<sup>2</sup>: ВВГнг(A)-LS, ВВГнг(A)-LS, ВВГнг(A)-FRLS, ППГнг(A)-HF, ППГнг(A)-FRHF, ВВГнг(A)-LSLTx, ВВГнг(A)-FRLSLTx, ВВГ-П, ВВГ-Пнг(A), ВВГ-Пнг(A)-LS, ВВГ-Пнг(A)-FRLS, ППГ-Пнг(A)-HF, ППГ-Пнг(A)-FRHF, ВВГ-Пнг(A)-LSLTx, ВВГ-Пнг(A)-FRLSLTx.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-010-15907208-2019 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на напряжение 0,66 кВ и 1 кВ, в том числе не распространяющие горение, огнестойкие и с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с низким дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения. Технические условия»

Серийный выпуск

### КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 950 9, 8544 49 990 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протокола испытаний № 7219 от 22.05.2020

года, выданного Испытательной лабораторией Астанинского филиала АО "НаЦЭК", аттестат аккредитации KZ.T.01.0210

Акта о результатах анализа состояния производства № 20200312-09/01 от 19.03.2020 года

Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Соответствие продукции требованиям технического регламента обеспечивается путем выполнения требований ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1 и 3 кВ. Общие технические условия», ГОСТ 31565 - 2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», ГОСТ 18690-2012 «Кабели, провода, шнуры и кабельная арматура. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», ГОСТ 22483-2012 «Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров». Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ С

29.05.2020

ПО

28.05.2025

### ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Петри Денис Андреевич  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Быкова Кристина Станиславовна  
(Ф.И.О.)

