СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34. Н00226 № ПС 011309

Срок действия с 16.11.2026 по 15.11.2031

Код ОКПД 2: 42.22.12
Код ТН ВЭД: 8544 42

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Элтрос». Место нахождения: 142108, Россия, Московская область, г. Подольск, пос. Железнодорожный, Объездная дорога, дом 9, помещение 19. ОГРН: 1045004151510 Телефон: +7(499) 400-44-95. Адрес электронной почты: info@eltros.ru.

наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «Элтрос». Место нахождения: 142108, Россия, Московская область, г. Подольск, пос. Железнодорожный, Объездная дорога, дом 9, помещение 19. ОГРН:1045004151510 Телефон: +7(499) 400-44-95. Адрес электронной почты: info@eltros.ru. см. приложение №1: бланк № ПС008173.

наименование заявителя, ОГРН, адрес, телефон, факс

Орган по сертификации №ССБК RU.ПБ34 Орган по сертификации продукции ООО «НИЦ», Россия, 302028, Орловская область, город Орел, улица Ленина, дом 39а, помещения 6-9, литер А, кабинеты № 5, 12, 16.

номер свидетельства о подтверждении компетентности, наименование, адрес

Подтверждает, что продукция Огнестойкие кабельные линии для систем противопожарной защиты торговой марки ELTROS OKLine, марки согласно приложению №4 бланк № ПС008186, изготовленные по ТУ 42.22.12-080-73096338-2026 и смонтированные по ТРМ 73096338-005-2022, в составе согласно приложению №2: бланки №№ ПС008174-ПС008178, перечень производителей согласно приложению №1 бланк № ПС008173. Серийный выпуск.

наименование продукции

Соответствует требованиям ГОСТ Р 53316-2021 Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний. Время сохранения работоспособности см. приложение №3 бланки №№ ПС 008179 - ПС008185.

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протоколы испытаний №12-11-26/01 ДС и №12-11-26/02 ДС от 12.11.2026 г., выданные Испытательной лабораторией ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ32.

номер и дата протокола испытаний и наименование лаборатории с указанием разрешительного документа

Представленные документы
Выписка ЕГРЮЛ;
ТУ 42.22.12-080-73096338-2026 «Электропроводка систем противопожарной защиты. Огнестойкая кабельная линия типа «ELTROS OKLine». Технические условия»;
Технический регламент ТРМ 73096338-005-2022;
Сертификат соответствия СМК № РОСС RU.003681.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ подпись А.П. Котовский инициалы, фамилия

Эксперт(эксперты) _____ подпись Н.А. Скомороха инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Орган по сертификации продукции * ССБК RU.ПБ34 * для документов

ОБРАЗЕЦ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00226 № ПС 008173

Перечень предприятий - изготовителей продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия.

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
ООО «Элтрос»	142108, Россия, Московская обл., г. Подольск, пос. Железнодорожный, Объездная дорога, дом 9, помещение 19. Телефон: +7(499) 400-44-95. Адрес электронной почты: info@eltros.ru
ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «АЛЮР»	182115, Россия, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Гоголя, 3Б. Адрес производства: 182115, Россия, Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Гоголя, дом № 3, корпус Б. Телефон: +7(81153) 914-84. Адрес электронной почты: info@alur.ru
АО «СПКБ Техно»	142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, дом № 5А, стр.3, офис 1. Адрес производства: 142103, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Бронницкая, дом № 5А, стр.3, офис 1. Телефон: +7(499) 929-86-75. Адрес электронной почты: spkb@spkb.ru
ООО «ТПД Паритет»	108823, Россия, Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, Рязановское шоссе, д. 9, пом. 233. Адрес производства: 108823, Россия, Московская область, г. о. Подольск, г. Подольск, Рязановское шоссе, дом 9. Телефон: +7 (495) 926-22-69. Адрес электронной почты: zakaz@paritet.su
ООО «КабельЭлектроСвязь»	141280, Россия, Московская область, г. о. Пушкинский, г. Ивантеевка, Фабричный проезд, д.1/1 стр.2, помещение 5. Адрес производства: 142700, Россия, Московская область, городской округ Пушкинский, рабочий поселок Софрино, ул. Крайняя, дом 2. Телефон: +7(499) 258-02-00. Адрес электронной почты: info@cabletrade.ru
ООО «КМ-Профиль»	143430, Россия, Московская обл., г. Красногорск, рп. Нахабино, Вокзальный переулок, дом 6. Адрес производства: Московская обл., г. Красногорск, рп. Нахабино, Вокзальный переулок, дом 6. Телефон: +7(495) 981-00-64. Адрес электронной почты: info@km-profil.ru
ЗАО «Рувинил»	125130, Россия, г. Москва, Старопетровский проезд, дом № 7а, строение 25. Адрес производства: 142281, Россия, Московская обл., г. Протвино, Оболенское ш., 20. Телефон: +7(495) 180-20-20. Адрес электронной почты: info@ruvinil.ru

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.П. Котовский (инициалы, фамилия)

Эксперт(эксперты) — подпись — Н.А. Скомороха (инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Орган по сертификации продукции № ССБК.RU.ПБ34 * для документов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 лист 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00226 № ПС 008174

Состав продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия.

код ОК 034 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Огнестойкие кабеленесущие системы, производства ООО «КМ-Профиль», в составе:	
25.11.23	Лотки листовые, лестничные, проволочные и аксессуары к ним	ТУ 3449-001-29437321-2013
25.11.23	Монтажные системы. Профили различного назначения	ТУ 3449-001-29437321-2013
25.11.23	Монтажные системы на основе страт-профиля и аксессуары к ним	ТУ 3449-001-29437321-2013
27.33.13	Коробки распределительные огнестойкие КРОПС серии FIREFORT	ТУ 27.33.13-013-84386795-2022
	Кабеленесущие системы, производства ЗАО «Рувинил», в составе:	
27.33.14	Аксессуары к системе гофрированных труб из самозатухающего поливинилхлорида (ПВХ)	ТУ 3464-001-18669258-2015
27.33.14	Системы гофрированных труб из полиэтилена низкого давления (ПНД) с антипиреном и аксессуаров к ним	ТУ 3464-016-18669258-2011
27.33.14	Системы гофрированных труб из полипропилена (ПП) и полиамида (ПА), не распространяющих горение	ТУ 3464-018-18669258-2017
27.33.13	Коробки распаячные огнестойкие серии «TYCO»	ТУ 3464-012-18669258-2004
27.90.12	Системы металлических рукавов из стальной оцинкованной ленты, в том числе в ПВХ-изоляции типов Р3-Цх, Р3-Цх-ПВХ	ТУ РБ 190095029. 346 2003, ТУ BY 190095029.012-2008, ТУ BY 190095029.015-2011, ТУ BY 691466707.002-2023
	Огнестойкие кабеленесущие системы, торговой марки «ELTROS», в составе:	
27.33.13.130	Системы кабельных лотков и аксессуары к ним	ТУ 27.33.13-090-73096338-2026
	Кабеленесущие системы, торговой марки «ELTROS», в составе:	
3917231009	Трубы из поливинилхлорида жесткие и гибкие гофрированные для электромонтажных работ.	ТУ 22.21.29-080-73096338-2025
25.94	Крепежные элементы	ТРМ 73096338-005-2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ подпись А.П. Котовский инициалы, фамилия

Эксперт(эксперты) _____ подпись Н.А. Скомороха инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Орган по добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Система добровольной сертификации продукции № ССБК RU.ПБ34 * для документов

ОБРАЗЕЦ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 лист 2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00226 № ПС 008175

Состав продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия.

Код ОК 034 (ОКПД2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначения документации, по которой выпускается продукция
27.32.13	Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с термическим барьером из слюдосодержащих лент, в том числе с экраном, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 240 мм^2, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, торговой марки «ELTROS»	ТУ 27.32.13-050-73096338-2022
27.32.13	Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, в том числе с экраном, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 240 мм^2, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, торговой марки «ELTROS»	ТУ 27.32.13-050-73096338-2022
27.32.13	Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, в том числе с экраном, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 240 мм^2, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, торговой марки «ELTROS»	ТУ 27.32.13-050-73096338-2022
27.32.13	Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с термическим барьером из слюдосодержащих лент, в том числе с экраном, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 240 мм^2, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, производства ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «АЛЮР»	ТУ 3500-008-41580618-2014

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ подпись А.П. Котовский инициалы, фамилия

Эксперт(эксперты) _____ подпись Н.А. Скомороха инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Орган по добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Система добровольной сертификации продукции № ССБК.RU.ПБ34 * для документов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 лист 3
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00226 № ПС 008176

Состав продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия.

Код ОК 034 (ОКПД2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначения документации, по которой выпускается продукция
27.32.13	Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, в том числе с экраном, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 240 мм^2, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, производства ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «АЛЮР»	ТУ 3500-010-41580618-2014
27.32.13	Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой полимерной композиции, не содержащей галогенов, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, в том числе с экраном, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 240 мм^2, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF производства ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «АЛЮР»	ТУ 3500-011-41580618-2015
27.32.13	Кабели монтажные, огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, с медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с экраном из ламинированной алюминиевой фольги или без экрана, с дополнительным огнестойким барьером из слюдосодержащей ленты или без него, в том числе с защитным элементом в виде оплетки из стальной оцинкованной проволоки, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением или полимерной композиции не содержащей галогенов или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, на номинальное напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, торговой марки «ELTROS»	ТУ 27.32.13-052-73096338-2022

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.П. Котовский (инициалы, фамилия)

Эксперт(эксперты) — подпись — Н.А. Скомороха (инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Орган по сертификации продукции № ССБК RU.ПБ34 * для документов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 лист 4
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00226 № ПС 008177

Состав продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия.

Код ОК 034 (ОКПД2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначения документации, по которой выпускается продукция
27.32.13	Кабели монтажные, огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, с медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с экраном из ламинированной алюминиевой фольги или без экрана, с дополнительным огнестойким барьером из слюдосодержащей ленты или без него, в том числе с защитным элементом в виде оплетки из стальной оцинкованной проволоки, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением полимерной композиции не содержащей галогенов или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, на номинальное напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, производства ООО «КабельЭлектроСвязь»	ТУ 3581-004-93497588-2011
27.32.13	Кабели для сетей промышленного интерфейса RS-485, марок: КИС-РВнг(А)-FRLS, КИС-РВнг(А)-FRLSLTx, КИС-РПнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой до 20 МГц, производства ООО «ТПД Паритет»	ТУ 3574-020-39793330-2012
27.32.13	Симметричные LAN-кабели связи Cat 5e для передачи цифровых сигналов в структурированных кабельных системах (СКС), сетей широкополосного доступа, IP-систем и т.п., огнестойкие, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением полимерной композиции не содержащей галогенов, в том числе из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения на напряжение до 48 В, марок: TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx, TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS, TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx, TechnoLAN U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, TechnoLAN F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, производства АО «СПКБ Техно»	ТУ 3574-019-53930360-2014

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ подпись А.П. Котовский инициалы, фамилия

Эксперт(эксперты) _____ подпись Н.А. Скомороха инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Орган по сертификации продукции № ССБК.RU.ПБ34 * для документов

ОБРАЗЕЦ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 лист 5
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00226 № ПС 008178

Состав продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия.

Код ОК 034 (ОКПД2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначения документации, по которой выпускается продукция
27.32.13	Кабели симметричные парной скрутки категории 5е, огнестойкие, для систем цифровой связи, в том числе систем пожарной безопасности, напряжением до 145 В переменного тока частотой 50 Гц, марок: ParLan ARM F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS, ParLan ARM F/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF, ParLan ARM PS F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS, ParLan ARM PS F/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF, ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS, ParLan ARM PS U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF, ParLan ARM U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF, ParLan F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS, ParLan F/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF, ParLan U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS, ParLan U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF, ParLan ARM F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVCLS нг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM PS F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx, ParLan F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx, ParLan U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx, производства ООО «ТПД Паритет»	ТУ 3574-030-39793330-2016
27.32.13	Кабели симметричные парной скрутки, не распространяющие горение, огнестойкие, с медными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,64 мм до 1,78 мм или с медными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,78 мм до 2,00 мм, с числом пар до 37, в том числе с индивидуально экранированными парами, предназначенные для передачи цифровых и аналоговых сигналов в системах противопожарной защиты, промышленной безопасности и автоматизации, на номинальное напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок: ТехноКСБнг(А)-FRLS, ТехноКСБнг(А)-FRLSLTx, ТехноКСБнг(А)-FRHF, ТехноКСБГнг(А)-FRLS, ТехноКСБГнг(А)-FRLSLTx, ТехноКСБГнг(А)-FRHF, ТехноКСБКнг(А)-FRLS, ТехноКСБКнг(А)-FRLSLTx, ТехноКСБКнг(А)-FRHF, производства АО «СПКБ Техно»	ТУ 3574-020-53930360-2014

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.П. Котовский (инициалы, фамилия)

Эксперт(эксперты) — подпись — Н.А. Скомороха (инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Орган по добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Система добровольной сертификации продукции № ССБК RU.ПБ34 * для документов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 лист 1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00226 № ПС 008179

Время сохранения работоспособности ОКЛ в условиях пожара , мин.

Наименование, назначение, марки кабелей, входящих в состав ОКЛ, а также обозначение ТУ на кабели	Рабочее напряжение кабеля в составе ОКЛ, В	Краткое обозначение марок ОКЛ типа «ELTROS OKLine» согласно ТУ 42.22.12-080-73096338-2026							
		ОКЛайн-ЛМЛ	ОКЛайн-ЛМЛЭ	ОКЛайн-ЛСТ	ОКЛайн-ГПВХЭ	ОКЛайн-ГПНД	ОКЛайн-ГППА	ОКЛайн-ТПВХЭ	ОКЛайн-МР
Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с термическим барьером из слюдосодержащих лент, в том числе с экраном, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 240 мм2, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, изготовленные по ТУ 27.32.13-050-73096338-2022, торговой марки «ELTROS»	660 1000	-	98	64	91	-	-	64	-
Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, в том числе с экраном, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 240 мм2, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, изготовленные по ТУ 27.32.13-050-73096338-2022, торговой марки «ELTROS»	660 1000	-	96	69	96	-	-	66	-

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.П. Котовский (инициалы, фамилия)

Эксперт(эксперты) — подпись — Н.А. Скомороха (инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Орган по сертификации продукции № ССБК RU.ПБ34 * для документов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 лист 2
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00226 № ПС 008180

Время сохранения работоспособности ОКЛ в условиях пожара , мин.

Наименование, назначение, марки кабелей, входящих в состав ОКЛ, а также обозначение ТУ на кабели	Рабочее напряжение кабеля в составе ОКЛ, В	Краткое обозначение марок ОКЛ типа «ELTROS OKLine» согласно ТУ 42.22.12-080-73096338-2026							
		ОКЛайн-ЛМЛ	ОКЛайн-ЛМЛЭ	ОКЛайн-ЛСТ	ОКЛайн-ГПВХЭ	ОКЛайн-ГПНД	ОКЛайн-ГПНА	ОКЛайн-ТПВХЭ	ОКЛайн-МР
Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением с термическим барьером из слюдосодержащих лент, в том числе с экраном, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 240 мм2, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, изготовленные по ТУ 3500-008-41580618-2014, производства ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «АЛЮР»	660 1000	-	92	92	94	-	-	93	-
Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, в том числе с экраном, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 240 мм2, марок: ВВГнг(А)-FRLSLTx, ВВГЭнг(А)-FRLSLTx, изготовленные по ТУ 3500-010-41580618-2014, производства ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «АЛЮР»	660 1000	-	98	94	102	-	-	98	-

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.П. Котовский (инициалы, фамилия)

Эксперт(эксперты) — подпись — Н.А. Скомороха (инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Орган по сертификации продукции № ССБК RU.ПБ34 * для документов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 лист 3
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00226 № ПС 008181

Время сохранения работоспособности ОКЛ в условиях пожара , мин.

Наименование, назначение, марки кабелей, входящих в состав ОКЛ, а также обозначение ТУ на кабели	Рабочее напряжение кабеля в составе ОКЛ, В	Краткое обозначение марок ОКЛ типа «ELTROS OKLine» согласно ТУ 42.22.12-080-73096338-2026							
		ОКЛайн-ЛМЛ	ОКЛайн-ЛМЛЭ	ОКЛайн-ЛСТ	ОКЛайн-ГПВХЭ	ОКЛайн-ГПНД	ОКЛайн-ГППА	ОКЛайн-ТПВХЭ	ОКЛайн-МР
Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами, с изолящей и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, в том числе с экраном, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 240 мм2, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, изготовленные по ТУ 3500-011-41580618-2015, производства ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «АЛЮР»	660 1000	-	97	92	93	-	-	95	-
Кабели монтажные, огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, с медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с экраном из ламинированной алюминиевой фольги или без экрана, с дополнительным огнестойким барьером из слюдосодержащей ленты или без него, в том числе с защитным элементом в виде оплетки из стальной оцинкованной проволоки, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением или полимерной композиции не содержащей галогенов или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, на номинальное напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx, изготовленные по ТУ 27.32.13-052-73096338-2022, торговой марки «ELTROS»	300	-	62	64	62	66	-	65	61

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ подпись А.П. Котовский инициалы, фамилия

Эксперт(эксперты) _____ подпись Н.А. Скомороха инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Орган по сертификации продукции * Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» № ССБК.RU.ПБ34 * для документов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 лист 4
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00226 № ПС 008182

Время сохранения работоспособности ОКЛ в условиях пожара , мин.

Наименование, назначение, марки кабелей, входящих в состав ОКЛ, а также обозначение ТУ на кабели	Рабочее напряжение кабеля в составе ОКЛ, В	Краткое обозначение марок ОКЛ типа «ELTROS OKLine» согласно ТУ 42.22.12-080-73096338-2026							
		ОКЛайн-ЛМЛ	ОКЛайн-ЛМЛЭ	ОКЛайн-ЛСТ	ОКЛайн-ГПВХЭ	ОКЛайн-ГПНД	ОКЛайн-ГППА	ОКЛайн-ТПВХЭ	ОКЛайн-МР
Кабели монтажные, огнестойкие, не распространяющие горение, для систем пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией, с медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, с экраном из ламинированной алюминиевой фольги или без экрана, с дополнительным огнестойким барьером из слюдосодержащей ленты или без него, в том числе с защитным элементом в виде оплетки из стальной оцинкованной проволоки, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением или полимерной композиции не содержащей галогенов или ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо - и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, на номинальное напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок: КПСнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRHF, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx изготовленные по ТУ 3581-004-93497588-2011, производства ООО «КабельЭлектроСвязь»	300	-	65	61	68	-	-	68	-
Кабели для сетей промышленного интерфейса RS-485, марок: КИС-РВнг(А)-FRLS, КИС-РВнг(А)-FRLSLTx, КИС-РПнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой до 20 МГц, изготовленные по ТУ 3574-020-39793330-2012, производства ООО «ПТД Паритет»	300	-	34	34	32	32	38	33	-

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.П. Котовский (инициалы, фамилия)

Эксперт(эксперты) — подпись — Н.А. Скомороха (инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Орган по сертификации продукции № ССБК.RU.ПБ34 * для документов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 лист 5
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00226 № ПС 008183

Время сохранения работоспособности ОКЛ в условиях пожара , мин.

Наименование, назначение, марки кабелей, входящих в состав ОКЛ, а также обозначение ТУ на кабели	Рабочее напряжение кабеля в составе ОКЛ, В	Краткое обозначение марок ОКЛ типа «ELTROS OKLine» согласно ТУ 42.22.12-080-73096338-2026							
		ОКЛайн-ЛМЛ	ОКЛайн-ЛМЛЭ	ОКЛайн-ЛСТ	ОКЛайн-ГПВХЭ	ОКЛайн-ГПНД	ОКЛайн-ГППА	ОКЛайн-ТПВХЭ	ОКЛайн-МР
Кабели симметричные парной скрутки категории 5е, огнестойкие, для систем цифровой связи, в том числе систем пожарной безопасности, напряжением до 145 В переменного тока частотой 50 Гц, марок: ParLan ARM F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS, ParLan ARM F/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF, ParLan ARM PS F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS, ParLan ARM PS F/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF, ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS, ParLan ARM PS U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF, ParLan ARM U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS, ParLan ARM U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF, ParLan F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS, ParLan F/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF, ParLan U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLS, ParLan U/UTP Cat5e ZHнг(А)-FRHF, ParLan ARM F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM PS F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM PS U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx, ParLan ARM U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx, ParLan F/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx, ParLan U/UTP Cat5e PVCLSнг(А)-FRLSLTx, изготовленные по ТУ 3574-030-39793330-2016, производства ООО «ТПД Паритет»	145	-	33	16	27	-	-	21	-
Кабели симметричные парной скрутки, не распространяющие горение, огнестойкие, с медными однопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,64 мм до 1,78 мм или с медными многопроволочными токопроводящими жилами диаметром от 0,78 мм до 2,00 мм, с числом пар до 37, в том числе с индивидуально экранированными парами, предназначенные для передачи цифровых и аналоговых сигналов в системах противопожарной защиты, промышленной безопасности и автоматизации, на номинальное напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок: ТехноКСБнг(А)-FRLS, ТехноКСБнг(А)-FRLSLTx, ТехноКСБнг(А)-FRHF, ТехноКСБГнг(А)-FRLS, ТехноКСБГнг(А)-FRLSLTx, ТехноКСБГнг(А)-FRHF, ТехноКСБКнг(А)-FRLS, ТехноКСБКнг(А)-FRLSLTx, ТехноКСБКнг(А)-FRHF изготовленные по ТУ 3574-020-53930360-2014, производства АО «СПКБ Техно»	300	74	71	65	68	68	77	67	-

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.П. Котовский (инициалы, фамилия)

Эксперт(эксперты) — подпись — Н.А. Скомороха (инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Орган RU.ПБ34 * для документов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 лист 6
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00226 № ПС 008184

Время сохранения работоспособности ОКЛ в условиях пожара , мин.

Наименование, назначение, марки кабелей, входящих в состав ОКЛ, а также обозначение ТУ на кабели	Рабочее напряжение кабеля в составе ОКЛ, В	Краткое обозначение марок ОКЛ типа «ELTROS OKLine» согласно ТУ 42.22.12-080-73096338-2026							
		ОКЛайн-ЛМЛ	ОКЛайн-ЛМЛЭ	ОКЛайн-ЛСТ	ОКЛайн-ГПВХЭ	ОКЛайн-ГПНД	ОКЛайн-ГППА	ОКЛайн-ТПВХЭ	ОКЛайн-МР
Симметричные LAN-кабели связи Cat 5e для передачи цифровых сигналов в структурированных кабельных системах (СКС), сетей широкополосного доступа, IP-систем и т.п., огнестойкие, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением полимерной композиции не содержащей галогенов, в том числе из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения на напряжение до 48 В, марок: TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS, TechnoLAN F/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx, TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLS, TechnoLAN U/UTP Cat 5e PVC LS нг(А)-FRLSLTx, TechnoLAN U/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF, TechnoLAN F/UTP Cat 5e ZH нг(А)-FRHF изготовленные по ТУ 3574-019-53930360-2014, производства АО «СПКБ Техно»	48	-	24	18	16	-	-	17	-

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.П. Котовский (инициалы, фамилия)

Эксперт(эксперты) — подпись — Н.А. Скомороха (инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Орган по сертификации продукции № ССБК.RU.ПБ34 * для документов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 лист 7
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00226 № ПС 008185

Время сохранения работоспособности ОКЛ в условиях пожара , мин.

Наименование, назначение, марки кабелей, входящих в состав ОКЛ, а также обозначение ТУ на кабели	Рабочее напряжение кабеля в составе ОКЛ, В	Краткое обозначение марок ОКЛ типа «ELTROS OKLine» согласно ТУ 42.22.12-080-73096338-2026							
		ОКЛайн-ЛМЛ	ОКЛайн-ЛМЛЭ	ОКЛайн-ЛСТ	ОКЛайн-ГПВХЭ	ОКЛайн-ГПНД	ОКЛайн-ГППА	ОКЛайн-ТПВХЭ	ОКЛайн-МР
Кабели силовые, не распространяющие горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, в том числе с экраном, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, числом жил от 1 до 5, номинальным сечением жил от 1,5 до 240 мм^2, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГЭнг(А)-FRHF, изготовленные по ТУ 27.32.13-050-73096338-2022, торговой марки «ELTROS»	660 1000	-	91	61	93	-	-	73	-

Допускаются окрашенные исполнения ОКЛ только декоративными негорючими (НГ по ГОСТ 30244 метод I) лакокрасочными покрытиями, имеющими сертификат соответствия требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в составе, способе монтажа и условиях нанесения покрытия, которые указаны в ТРМ 73096338 -005-2022 и подтверждены испытаниями.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ подпись А.П. Котовский инициалы, фамилия

Эксперт(эксперты) _____ подпись Н.А. Скомороха инициалы, фамилия

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Орган по сертификации продукции № ССБК RU.ПБ34 * для документов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ34.Н00226 № ПС 008186

Обозначение марок ОКЛ и состав ELTROS OKLine.

Марка ОКЛ	Состав ОКЛ
ОКЛайн-ЛМЛ	Металлические листовые лотки производства ООО «КМ -Профиль» с предусмотренными для данного исполнения аксессуарами и огнестойкими элементами крепления, огнестойкие кабели, коробки распаячные огнестойкие
ОКЛайн-ЛМЛЭ	Металлические листовые лотки торговой марки «ELTROS» с предусмотренными для данного исполнения аксессуарами и огнестойкими элементами крепления, огнестойкие кабели, коробки распаячные огнестойкие
ОКЛайн-ЛСТ	Металлические лестничные лотки с аксессуарами и огнестойкими элементами крепления, огнестойкие кабели, коробки распаячные огнестойкие
ОКЛайн-ГПВХЭ	Гофрированные трубы из самозатухающего ПВХ торговой марки «ELTROS» аксессуары производства ЗАО «Рувинил»; огнестойкие элементы крепления, огнестойкие кабели и коробки распаячные огнестойкие
ОКЛайн-ГПНД	Гофрированные трубы из ПНД с антипиреном с аксессуарами и огнестойкими элементами крепления, огнестойкие кабели, коробки распаячные огнестойкие
ОКЛайн-ГППА	Гофрированные трубы из ПА и ПП, не распространяющие горение с аксессуарами и огнестойкими элементами крепления, огнестойкие кабели, коробки распаячные огнестойкие
ОКЛайн-ТПВХЭ	Гладкие жёсткие трубы из самозатухающего ПВХ торговой марки «ELTROS» аксессуары к трубе производства ЗАО «Рувинил»; огнестойкие элементы крепления, огнестойкие кабели и коробки распаячные огнестойкие
ОКЛайн-МР	Металлорукава из стальной оцинкованной ленты , в том числе в ПВХ-изоляции, с аксессуарами и огнестойкими элементами крепления, огнестойкие кабели, коробки распаячные огнестойкие

Прим. «Э - исполнение на кабеленесущей системе ELTROS».

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — А.П. Котовский (инициалы, фамилия)

Эксперт(эксперты) — подпись — Н.А. Скомороха (инициалы, фамилия)

Общество с ограниченной ответственностью «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» * Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» * Орган по сертификации продукции * ССБК RU.ПБ34 * для документов