СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00353 № ПС 003897

код ОК 034-2014: 27.90.33.110
код ТН ВЭД России: 8544 42 000 0

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Элтрос». Место нахождения и место осуществления деятельности: 142181, Россия, Московская область, г.Подольск, пос.Железнодорожный, Объездная дорога, дом 9, помещение 19. ОГРН: 1045004151510. Телефон: +7(499) 400-44-95, +7(495) 514-22-22. Адрес электронной почты: info@eltros.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Элтрос». Место нахождения и место осуществления деятельности: 142181, Россия, Московская область, г.Подольск, пос.Железнодорожный, Объездная дорога, дом 9, помещение 19. ОГРН: 1045004151510. Телефон: +7(499) 400-44-95, +7(495) 514-22-22. Адрес электронной почты: info@eltros.ru.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № ССБК RU.ПБ10 до 25.12.2020 г., Орган по сертификации продукции «Пожполисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Огнестойкая кабельная линия типа «Eltros OKLine» смонтированная по ТРМ 73096338-001-2018, на основе огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР»; огнестойких кабелей на номинальное напряжение переменного тока до 1 кВ включительно производства ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»; кабеленесущих систем ООО «КМ-профиль» в составе: Системы кабельных лотков и системы кабельных лестниц для прокладки кабелей; Кабеленесущих систем ЗАО «Рувинил» в составе: Системы гофрированных труб из ПВХ и аксессуаров к ним, Системы гофрированных труб из ПНД с антипиреном и аксессуаров к ним, системы гофрированных труб из ПА и ПП, Системы гладких жестких труб из ПВХ, Системы кабельных каналов, Металлорукава из стальной оцинкованной ленты типа РЗ-Ц и типа РЗ-Ц-ПВХ ТМ «Рувинил» и аксессуары к ним, Коробок распаячных ЗАО «Рувинил» серии «Тусо». СМ. Приложение бланк № 002336. Серийный выпуск.

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытаний». См. Приложения бланки № 002337, № 002338, № 002502, № 002340, № 002341.

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протоколы испытаний № К551, № К552, № К553 от 06.11.2018 г. ИЦ ПБ «Пожполитест» АНО по сертификации «Электросерт», № ССБК RU.21ПБ10 до 25.12.2020 г., 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел./факс (495) 995-1026.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РСК.RU.0001.Р391538 до12.11.2020 г., выданный ООО «СОЮЗ ТЕСТ». Сертификат соответствия ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.АМ01.К00120 до 30.03.2020 г., выданный ОС «АКАДЕММАШ». Сертификат соответствия ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ЕАС.04ИБН0.СМ.1377 до 07.02.2020 г., выданный ОС ООО «Оптиматест». Сертификат соответствия ГОСТ Р ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.ИК11.К00137 до 06.11.2021 г., выданный ОС СМК «Секаб».

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 12.11.2018 г. **ПО** 11.11.2023 г.

Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации — (подпись) — Й.И. Далбинш

Эксперт (эксперты) — (подпись) — А.В. Марутаев

АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ЭЛТРОСЕРТ» Орган по сертификации продукции «Пожполисерт» Система добровольной сертификации «Безопасность и качество» для сертификатов № РОСС RU.ПБ10 Москва

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00353 № ПС 002336

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.90.33.110 8544 42 000 0	Огнестойкая кабельная линия типа «Eltros OKLine» на основе кабеленесущих систем ООО «КМ-профиль», кабеленесущих систем ЗАО «Рувинил», коробок распаячных ЗАО «Рувинил» и огнестойкого кабеля производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР» и ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в составе: - система металлических кабельных лотков, для электропроводки, изготавливаемых по ТУ 3449-001-29437321-2013 - Система металлических кабельных лотков, для электропроводки, изготавливаемых по ТУ 3449-001-29437321-2013 - Система металлических кабельных лестниц для электропроводки, изготавливаемых по ТУ 3449-001-29437321-2013 - Опорные конструкции и монтажные устройства в составе: профили, соединительные элементы, консоли, подвесы и траверсы, скобы и держатели, выпускаемые по ТУ 3449-001-29437321-2013 - Система крепежа в составе: метрический крепеж, анкеры, дюбели и такелаж производства ООО «КМ-профиль» - Система металлических кабельных лотков, кабельных лестниц и проволочных лотков для электропроводки, изготавливаемых по ТУ 3449-001-29437321-2013 - Системы гофрированных труб изготовленных из ПВХ по ТУ 3464-001-18669258-2015 - Системы гофрированных труб изготовленных из ПНД с антипиреном не распространяющих горение по ТУ 3464-016-18669258-2011 - Системы гофрированных труб изготовленных из полипропилена (ПП) и полиамида (ПА) не распространяющих горение по ТУ 3464-018-18669258-2017 - Система гладких жестких труб в отрезках изготовленных из ПВХ по ТУ 3464-005-18669258-2015 - Система кабельных каналов по ТУ 3464-004-18669258-2015 - Металлорукава из стальной оцинкованной ленты типов Р3-Ц по ТУ BY 190095029.012-2008 и Р3-Ц-ПВХ по ТУ BY 190095029.015-2011 - Коробки распаячные не распространяющие горение серии «Тусо» по ТУ 3464-012-18669258-2004, производства ЗАО «Рувинил» - Скобы металлические однолапковые, двухлапковые, дистанционные, метрический крепеж, забивные анкера ТМ «Рувинил» - Кабели силовые, с медными жилами числом от 1 до 5, сечений от 1,5 до 240 мм², с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014, производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР» - Кабели силовые с медными жилами числом от 1 до 5, сечений от 1,5 до 240 мм², с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение по категории А, на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производства ООО «Кабельный завод «АЛЮР» - Кабели силовые, с медными жилами числом от 1 до 5, сечений от 1,5 до 240 мм², с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, выпускаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, производства ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - Кабели силовые с медными жилами числом от 1 до 5, сечений от 1,5 до 240 мм², с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, не распространяющий горение по категории А, на номинальное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ, марок: ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, выпускаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, производства ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - Кабели силовые, с медными жилами числом от 1 до 5, сечений от 1,5 до 240 мм², с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016, производство ООО "Кабельный завод" ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ " - Кабели силовые, с медными жилами числом от 1 до 5, сечений от 1,5 до 240 мм², с термическим барьером из слюдосодержащих лент, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод " ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ "	ТРМ 73096338-001-2018

Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбинда

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.В. Марутаев

ОБРАЗЕЦ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00353 № ПС 002337

Марка ОКЛ	Состав	Время работо-способности, мин.
ОКЛайн-1	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в металлические листовые лотки с элементами крепления, изготавливаемые по ТУ 3449-001-29437321-2013, производство ООО "КМ-профиль". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемые по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	33
ОКЛайн-2	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", уложенные в металлические листовые лотки с элементами крепления, изготавливаемые по ТУ 3449-001-29437321-2013, производство ООО "КМ-профиль". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемых по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	31
ОКЛайн-3	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в металлические листовые лотки с элементами крепления, изготавливаемые по ТУ 3449-001-29437321-2013, производство ООО "КМ-профиль".	93
ОКЛайн-4	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016, производство ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ ", уложенные в металлические листовые лотки с элементами крепления, изготавливаемые по ТУ 3449-001-29437321-2013, производство ООО "КМ-профиль".	79
ОКЛайн-5	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, не содержащие галогенов, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в металлические лестничные лотки с элементами крепления, изготавливаемые по ТУ 3449-001-29437321-2013, производство ООО "КМ-профиль". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемые по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	31
ОКЛайн-6	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ ", уложенные в металлические лестничные лотки с элементами крепления, изготавливаемые по ТУ 3449-001-29437321-2013, производство ООО "КМ-профиль". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемых по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	31
ОКЛайн-7	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в металлические лестничные лотки с элементами крепления, изготавливаемые по ТУ 3449-001-29437321-2013, производство ООО "КМ-профиль".	60
ОКЛайн-8	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ ", уложенные в металлические лестничные лотки с элементами крепления, изготавливаемые по ТУ 3449-001-29437321-2013, производство ООО "КМ-профиль".	63

Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.В. Марутаев

ОБРАЗЕЦ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00353 № ПС 002338

Марка ОКЛ	Состав	Время работо-способности, мин.
ОКЛайн-9	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в металлические проволочные лотки с элементами крепления, изготавливаемые по ТУ 3449-001-29437321-2013, производство ООО "КМ-профиль". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемые по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	31
ОКЛайн-10	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", уложенные в металлические проволочные лотки с элементами крепления, изготавливаемые по ТУ 3449-001-29437321-2013, производство ООО "КМ-профиль". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемых по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	32
ОКЛайн-11	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в металлические проволочные лотки с элементами крепления, изготавливаемые по ТУ 3449-001-29437321-2013, производство ООО "КМ-профиль".	62
ОКЛайн-12	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", уложенные в металлические проволочные лотки с элементами крепления, изготавливаемые по ТУ 3449-001-29437321-2013, производство ООО "КМ-профиль".	60
ОКЛайн-13	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в гофрированные трубы изготовленных из ПВХ по ТУ 3464-001-18669258-2015 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемые по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	35
ОКЛайн-14	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSи огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", уложенные в гофрированные трубы изготовленных из ПВХ по ТУ 3464-001-18669258-2015 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемых по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	37
ОКЛайн-15	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в гофрированные трубы изготовленных из ПВХ по ТУ 3464-001-18669258-2015 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил".	92
ОКЛайн-16	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", уложенные в гофрированные трубы изготовленных из ПВХ по ТУ 3464-001-18669258-2015 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил".	61

Руководитель (заместитель руководителя) Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбинец

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.В. Марутаев

ОБРАЗЕЦ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00353 № ПС 002502

Марка ОКЛ	Состав	Время работо-способности, мин.
ОКЛайн-17	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в гофрированные трубы изготовленных из ПНД с антипиреном по ТУ 3464-016-18669258-2011 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемые по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	37
ОКЛайн-18	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод " ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", уложенные в гофрированные трубы изготовленных из ПНД с антипиреном по ТУ 3464-016-18669258-2011 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемые по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	37
ОКЛайн-19	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в гофрированные трубы изготовленных из ПНД с антипиреном по ТУ 3464-016-18669258-2011 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил".	60
ОКЛайн-20	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод " ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", уложенные в гофрированные трубы изготовленных из ПНД с антипиреном по ТУ 3464-016-18669258-2011 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил".	64
ОКЛайн-21	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в гофрированные трубы изготовленные из полиамида не распространяющего горение по ТУ 3464-018-18669258-2017 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемые по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	39
ОКЛайн-22	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод " ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", уложенные в гофрированные трубы изготовленные из полиамида не распространяющего горение по ТУ 3464-018-18669258-2017 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемых по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	44
ОКЛайн-23	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в гофрированные трубы изготовленные из полиамида не распространяющего горение по ТУ 3464-018-18669258-2017 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил".	100
ОКЛайн-24	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод " ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", уложенные в гофрированные трубы изготовленные из полиамида не распространяющего горение по ТУ 3464-018-18669258-2017 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил".	73

Руководитель
(заместитель руководителя) _____ И.И. Далбинш
Органа по сертификации (подпись)

Эксперт (эксперты) _____ А.В. Марутаев
(подпись)

ОБРАЗЕЦ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

ССБК RU.ПБ10.Н00353

№ _____ № ПС 002340

Марка ОКЛ	Состав	Время работо-способности, мин.
ОКЛайн-25	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в гладкие жесткие трубы, изготовленные из ПВХ по ТУ 3464-005-18669258-2015 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемые по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	16
ОКЛайн-26	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод " ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", уложенные в гладкие жесткие трубы, изготовленные из ПВХ по ТУ 3464-005-18669258-2015 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемых по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	41
ОКЛайн-27	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в гладкие жесткие трубы, изготовленные из ПВХ по ТУ 3464-005-18669258-2015 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил".	66
ОКЛайн-28	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод " ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", уложенные в гладкие жесткие трубы, изготовленные из ПВХ по ТУ 3464-005-18669258-2015 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил".	63
ОКЛайн-29	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в кабельные каналы, изготовленные из ПВХ по ТУ 3464-004-18669258-2015 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемые по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	42
ОКЛайн-30	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод " ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", уложенные в кабельные каналы, изготовленные из ПВХ по ТУ 3464-004-18669258-2015 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемых по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	30
ОКЛайн-31	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в кабельные каналы, изготовленные из ПВХ по ТУ 3464-004-18669258-2015 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил".	47
ОКЛайн-32	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод " ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ", уложенные в кабельные каналы, изготовленные из ПВХ по ТУ 3464-004-18669258-2015 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил".	48

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбинщ

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.В. Марутаев

ОБРАЗЕЦ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00353 № ПС 002341

Марка ОКЛ	Состав	Время работо-способности, мин.
ОКЛайн-33	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР", уложенные в металлорукав типов Р3-Ц по ТУ BY 190095029.012-2008 и Р3-Ц-ПВХ по ТУ BY 190095029.015-2011 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемые по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	15
ОКЛайн-34	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHFв, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ ", уложенные в металлорукав типов Р3-Ц по ТУ BY 190095029.012-2008 и Р3-Ц-ПВХ по ТУ BY 190095029.015-2011 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил". Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемых по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	31
ОКЛайн-35	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР ", уложенные в металлорукав типов Р3-Ц по ТУ BY 190095029.012-2008 и Р3-Ц-ПВХ по ТУ BY 190095029.015-2011 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил".	61
ОКЛайн-36	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод " ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ ", уложенные в металлорукав типов Р3-Ц по ТУ BY 190095029.012-2008 и Р3-Ц-ПВХ по ТУ BY 190095029.015-2011 с элементами крепления, производство ЗАО "Рувинил".	62
ОКЛайн-37	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР ", открыто уложенные и закрепленные к несущей поверхности с помощью элементов крепежа. Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемые по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	47
ОКЛайн-38	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод " ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ ",открыто уложенные и закрепленные к несущей поверхности с помощью элементов крепежа. Разделка кабеля в распаячных коробках не распространяющих горение серии «Тусо», изготавливаемые по ТУ 3464-012-18669258-2004, производство ЗАО «Рувинил».	63
ОКЛайн-39	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-008-41580618-2014 и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-011-41580618-2015, производство ООО "Кабельный завод "АЛЮР ", открыто уложенные и закрепленные к несущей поверхности с помощью элементов крепежа.	65
ОКЛайн-40	Огнестойкие кабели марок ВВГнг(А)-FRLS, ВВГ-Пнг(А)-FRLS и огнестойкие кабели не содержащие галогенов, марок ППГнг(А)-FRHF, ППГ-Пнг(А)-FRHF, на номинальное напряжение 0,66 и 1,0 кВ изготавливаемые по ТУ 3500-002-29225139-2014, огнестойкие кабели марок ПвВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 3500-005-29225139-2016 и марок КГВВнг(А)-FRLS, изготавливаемые по ТУ 27.32.13-007-29225139-2017, производство ООО "Кабельный завод " ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ ", открыто уложенные и закрепленные к несущей поверхности с помощью элементов крепежа.	61

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации _____ (подпись) И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.В. Марутаев

ОБРАЗЕЦ