



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/045.RU.02.00081



Серия KG № 0120597

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОС "Центр оценки соответствия" № KG 417/КЦА.ОСП.045 от 18 октября 2021 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, проспект Манаса, д. 40, каб. 323; Место осуществления деятельности: ул. Северная, д. 24, кв. 26; тел: +996 778 074 329; электронная почта: centr.sert.312@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Элтрос» ОГРН 1045004151510, ИНН 5021013634. Место нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 142108, Московская область, г. Подольск, пос. Железнодорожный, Объездная дорога, дом 9, помещ 19; тел: 8 (499) 400-44-95; электронная почта: info@eltros.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Элтрос»; Место нахождения: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 142108, Московская область, г. Подольск, пос. Железнодорожный, Объездная дорога, дом 9, помещение 19; Место осуществления деятельности: РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, 247777, Гомельская область, Мозырский район, Криничный с/с, 22.

ПРОДУКЦИЯ Провода и шнуры торговой марки ELTROS с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластика марок ПВС, ШВВП, ШВП-2 (ШВП-М), с изоляцией и оболочкой из пластика пониженной пожарной опасности марок ПВСнг(А)-LS, ШВВПнг(А)-LS, ШВП-2(ШВП-М)нг(А)-LS, гибкие, с числом жил от 2 до 5, сечением 0,75; 1,0; 1,5; 2,5мм² на напряжение до 380В, серийный выпуск Продукция изготовлена по ТУ 27.32.13-062-73096338-2025 "ШНУРЫ И ПРОВОДА СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ. Технические условия"

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытания №1850-ЭП от 17.07.2025; Испытательный центр ТОО «ФЗО «Алматы-Стандарт». Аттестат аккредитации № KZ.T.02.E0367. Акт анализа состояния производства №25/05/0020 от 19.05.2025 года, ОС "Центр оценки соответствия" Аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.045, эксперт-Мамасалиев Алыкул Амитович Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 7399-97 "Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия и сроки хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, произведенную с даты изготовления испытанного образца (06.01.2025).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 17.07.2025 ПО 16.07.2030 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Жалилов Мамыт Учбекович
(Ф.И.О.)

Жумаева Нуржамал Исираиловна
(Ф.И.О.)