



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00399/21

Серия **RU** № **0328781**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Рувинил».
Место нахождения (адрес юридического лица): 125130, Россия, город Москва, Старопетровский проезд, дом 7а, строение 25.
Основной государственный регистрационный номер: 1027700003594.
Телефон: +74959213353. Адрес электронной почты: info@ruvinil.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество «Рувинил».
Место нахождения (адрес юридического лица): 125130, Россия, город Москва, Старопетровский проезд, дом 7а, строение 25. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142281, Московская область, город Протвино, Оболенское шоссе, дом 20.
Основной государственный регистрационный номер: 1027700003594.

ПРОДУКЦИЯ Трубы гибкие гофрированные из полипропилена или полиамида, для электромонтажных работ, тип Легкая, наружным диаметром от 16 до 63 мм согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк № 0732883), выпускаемые в соответствии с ТУ 3464-018-18669258-2017 «Трубы электромонтажные, для прокладки электрических кабелей, гибкие гофрированные безгалогенные трудногорючие из композиции ПА и ПП, исполнения FRHF».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917 39 000 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-250/07-2021 от 12.07.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01). Акта анализа состояния производства № 636-СС/06-2021 от 10.06.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» раздел 4 согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк № 0732884). Условия хранения: при температуре от -50 до +50°C. Срок хранения – 2 года. Срок службы – 2 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.07.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 12.07.2026

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Хасева Ирина Викторовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.B.00399/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU**№ **0732883**

Продукция, подлежащая обязательной сертификации:

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
-	3917 39 000 8	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена, для электромонтажных работ, тип Легкая: артикул 41601 (наружный диаметр 16,0±0,4мм, толщина стенки 0,2 мм); артикул 42001 (наружный диаметр 20,0±0,4мм, толщина стенки 0,22 мм); артикул 42501 (наружный диаметр 25,0±0,4мм, толщина стенки 0,25 мм); артикул 43201 (наружный диаметр 32,0±0,4мм, толщина стенки 0,27 мм); артикул 44001 (наружный диаметр 40,0±0,4мм, толщина стенки 0,29 мм); артикул 45001 (наружный диаметр 50,0±0,5мм, толщина стенки 0,3мм); артикул 46301 (наружный диаметр 63,0±0,6мм, толщина стенки 0,35 мм) Трубы гибкие гофрированные из полиамида, для электромонтажных работ, тип Легкая: артикул 91601 (наружный диаметр 16,0±0,4мм, толщина стенки 0,2 мм); артикул 92001 (наружный диаметр 20,0±0,4мм, толщина стенки 0,22 мм); артикул 92501 (наружный диаметр 25,0±0,4мм, толщина стенки 0,25 мм); артикул 93201 (наружный диаметр 32,0±0,4мм, толщина стенки 0,27 мм); артикул 94001 (наружный диаметр 40,0±0,4мм, толщина стенки 0,29 мм); артикул 95001 (наружный диаметр 50,0±0,5мм, толщина стенки 0,3 мм); артикул 96301 (наружный диаметр 63,0±0,6мм, толщина стенки 0,35 мм)	ТУ 3464-018-18669258-2017 «Трубы электромонтажные, для прокладки электрических кабелей, гибкие гофрированные безгалогенные трудногорючие из композиции ПА и ПП, исполнения FRHF»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Треский Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Хасва Ирина Викторовна
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.B.00399/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Серия **RU** № **0732884**

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ Р 53313-2009 раздел 4	Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний	- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволоки при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009; - изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Каева Ирина Викторовна
(Ф.И.О.)