



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA68.B.00110/22

Серия **RU** № **0400016**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "ТехноГруппЭнерго". Место нахождения: 117630, РОССИЯ, город Москва, Воскресенское поселение, проезд Чечёрский, дом 130, квартира 46. Адрес места осуществления деятельности: 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Варшавское, дом 70, корпус 2, офис 3. Телефон: +7 9651702484. Адрес электронной почты: tge.07@mail.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № RA.RU.11HA68, выдан 21.08.2018 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХМАШ"

Место нахождения: 190031, Россия, город Санкт-Петербург, набережная Реки Фонтанки, литера 113, помещение 19-Н, офис 33
Адрес места осуществления деятельности: 193079, Россия, город Санкт-Петербург, улица Новосёлов, дом 8.
Основной государственный регистрационный номер 1027810268683.
Телефон: +7(812)334-98-01, Адрес электронной почты: info@elektrotm.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОТЕХМАШ"

Место нахождения: 190031, Россия, город Санкт-Петербург, набережная Реки Фонтанки, литера 113, помещение 19-Н, офис 33
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 193079, Россия, город Санкт-Петербург, улица Новосёлов, дом 8.

ПРОДУКЦИЯ Кабельная продукция: кабели монтажные с медными жилами, с числом токопроводящих жил, пар, троек, четверок от 1 до 61, с сечением жил 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при групповой прокладке, на номинальное переменное напряжение до 500 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 750 В включительно; кабели управления с медными жилами, с числом токопроводящих жил, пар, троек, четверок от 1 до 61, с сечением жил 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 мм², с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке, на номинальное переменное напряжение до 500 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 750 В включительно, марок: согласно приложению бланк №0654061.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов сертификационных испытаний № 1/К-00304 от 03.06.2022 года, № 1/К-00303 от 03.06.2022 года, выданных Филиалом Товарищества с ограниченной ответственностью "Прикаспийский Центр Сертификации", аттестат аккредитации KZ.T.02.0199, акта анализа состояния производства от 24.05.2022 года № 200, руководства по монтажу и эксплуатации
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента ГОСТ 10348-80 "Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия", ГОСТ 18404.3-73 "Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией в оболочке из поливинилхлоридного пластика. Технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". Условия и сроки хранения продукции, срок службы (годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

06.06.2022

ПО

05.06.2023

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Филиппова Вера Александровна
(Ф.И.О.)

Лапочкин Максим Юрьевич
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.НА68.В.00110/22

Серия RU № 0654061

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8544 49 910 8	кабели монтажные с медными жилами, с числом токопроводящих жил, пар, троек, четверок от 1 до 61, с сечением жил 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, не распространяющие горение при групповой прокладке, на номинальное переменное напряжение до 500 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 750 В включительно, марок: МКШнг(А), МКЭШнг(А), МККШнг(А), МКБШнг(А), МКЭКШнг(А), МКЭБШнг(А), МКШнг(А)-LSLTx, МКЭШнг(А)-LSLTx, МККШнг(А)-LSLTx, МКБШнг(А)-LSLTx, МКЭКШнг(А)-LSLTx, МКЭБШнг(А)-LSLTx, МКШнг(А)-FRLSLTx, МКЭШнг(А)-FRLSLTx, МККШнг(А)-FRLSLTx, МКБШнг(А)-FRLSLTx, МКЭКШнг(А)-FRLSLTx, МКЭБШнг(А)-FRLSLTx; кабели управления с медными жилами, с числом токопроводящих жил, пар, троек, четверок от 1 до 61, с сечением жил 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0 мм², с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке, на номинальное переменное напряжение до 500 В включительно, частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 750 В включительно, марок: КУВнг(А)-LS, КУВЭнг(А)-LS, КУВЭВнг(А)-LS, КУВнг(А)-FRLS, КУВЭнг(А)-FRLS, КУВЭВнг(А)-FRLS, КУГВнг(А)-LS, КУГВЭнг(А)-LS, КУГВЭВнг(А)-LS, КУГВнг(А)-FRLS, КУГВЭнг(А)-FRLS, КУГВЭВнг(А)-FRLS, КУГППнг(А)-HF, КУГППЭнг(А)-HF, КУГППЭПнг(А)-HF, КУГППнг(А)-HF, КУГЭПнг(А)-HF, КУГЭППнг(А)-HF, КУГЭППЭнг(А)-HF, КУГЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-FRHF, КУГЭППЭнг(А)-FRHF, КУГЭПнг(А)-FRHF, КУГЭППнг(А)-FRHF, КУГЭППЭнг(А)-FRHF; При изготовлении кабеля с однопроволочными жилами к обозначению сечения добавляется «ок». При изготовлении кабелей с водоблокирующим элементом, в марке кабеля перед классом пожарной опасности добавляет буква «в». При изготовлении кабелей с сердечником, скрученным из групп (пар, троек, четверок) указывается индекс "В" после буквы "Ш" в маркировке кабеля. Кабели изготавливаются с жилами из медных луженых проволок, при этом дополнительных обозначений не требуется. Кабелей с жилами из медных проволок имеют обозначение: - в кабелях с сердечником из отдельных изолированных жил указывается индекс "М" после буквы "Ш" в маркировке кабеля; - в кабелях с сердечником, скрученным из групп (пар, троек, четверок) указывается индекс "м" после обозначения сечения жил. В случае изготовления кабелей с экраном (индивидуальный и/или общий) в маркировке кабелей после "МК" указывается буква "Э". Для кабелей с индивидуальным экраном групп изолированных жил (пар, троек, четверок), число групп и сечение берутся в круглые скобки, после которых добавляется индекс обозначения экрана: - «эм» - экран оплеткой из медных проволок; - "э" - экран оплеткой из медных луженых проволок; - "за" - экран из ленты "Алюмофлекс" с контактным проводником Для кабелей с общим экраном не из медной оплетки через пробел после обозначения сечения жил указывается индекс обозначения экрана: - "Л" - экран оплеткой из медных луженых проволок; - "Эа" - экран из ленты "Алюмофлекс" с контактным проводником Кабели всех марок могут выпускаться в хладостойком или экстремально хладостойком исполнении, в таком случае в конце марки, после показателя пожарной безопасности, через дефис добавляется индекс «ХЛ» или «ЭХЛ» соответственно; Если кабели изготавливаются с оболочкой из маслостойких материалов после обозначения количества жил и сечения через пробел добавляется индекс «М»; Если кабели изготавливаются с оболочкой из материалов устойчивых к воздействию солнечного излучения после обозначения количества жил и сечения добавляется индекс «УФ» (по требованию потребителя); Если кабели изготавливаются для искробезопасных цепей к обозначению марки кабеля, после обозначения количества и сечения жил и иных элементов через пробел добавляется обозначение «и» (по требованию потребителя); Изготовление кабеля с цветом оболочки, отличным от черного, к обозначению марки после обозначения количества и сечения жил и иных элементов через пробел добавляется либо первая буква названия цвета (синяя оболочка – «с»), либо название цвета целиком (синяя оболочка – синий. По требованию потребителя).	ТУ 3500-022-52114552-2016

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Филиппова Вера Александровна
(Ф.И.О.)Лапочкин Максим Юрьевич
(Ф.И.О.)