



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00679/24

Серия RU № 0555022

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Место осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Акционерное общество «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «ТЕХНО» (АО «ЭСПКБ «ТЕХНО»). Место нахождения: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5А, строение 3, офис 6. Адрес места осуществления деятельности: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5. ОГРН: 1045007201216. Телефон: 8(499)9298675. Адрес электронной почты: spkb@spkb.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Акционерное общество «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (АО «СПКБ Техно»). Место нахождения: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5А, строение 3, офис 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142103, Россия, Московская область, г.о. Подольск, г. Подольск, ул. Бронницкая, дом 5.

**ПРОДУКЦИЯ** Кабель монтажный с медными многопроволочными, в том числе лужеными токопроводящими жилами сечением от 0,12 мм<sup>2</sup> до 2,5 мм<sup>2</sup>, с числом жил (пар, троек, четверок) до 37, с экранами и без экранов, с броней и без брони, в том числе в холодостойком исполнении (индекс «-ХЛ» в марке кабеля), в том числе стойкий к воздействию минерального масла и бензина (индекс «-МС» в марке кабеля), предназначенный для передачи цифровых и аналоговых сигналов в системах связи, контроля и управления типовыми элементами автоматики и электроники, а также для работы в условиях значительного уровня электромагнитных помех, на напряжение до 500 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, марок: см. приложение бланк № 1055680.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3581-013-53930360-2014 «Кабели монтажные гибкие, в том числе огнестойкие, для передачи цифровых и аналоговых сигналов в системах связи, контроля и управления типовыми устройствами автоматики и электроники. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8, 8544 49 950

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протоколов испытаний №№ 2/М284 от 26.12.2024, 2/М285 от 26.12.2024, 2/М286 от 26.12.2024, 2/М287 от 26.12.2024, 2/М288 от 26.12.2024, 2/М289 от 26.12.2024, 1/0145 от 20.12.2024, 1/0146 от 23.12.2024, 1/0150 от 24.12.2024, 1/0151 от 24.12.2024, 1/0152 от 25.12.2024, 1/0153 от 25.12.2024, 1/0156 от 27.12.2024, 1/0157 от 27.12.2024, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.

Акта о результатах анализа состояния производства № 2955/АА от 30.10.2024, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Афанасьев Олег Геннадьевич).

Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Программы испытаний №№ 2955-1, 2955-2, 2955-3, 2955-4, 2955-5, 2955-6, 2955-7, 2955-8. Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С: под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 7 лет. Срок службы: более 40 лет для кабелей исполнений «нг(А)-HF», «нг(А)-FRHF», более 30 лет для остальных кабелей.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 27.12.2024 **ПО** 26.12.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович  
(Ф.И.О.)

Вардаков Евгений Олегович  
(Ф.И.О.)



