



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.04767/24

Серия RU

№ 0541418

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью

«Сертификационная Компания». Место нахождения (адрес юридического лица): 121609, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципального округа Крылатское, шоссе Рублёвское, дом 36, корпус 2, помещение 8/1. Адрес места осуществления деятельности: 305004, Россия, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, офис 206, 207; 305004, Россия, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, 226 (Архив); 305004, Россия, Курская область, город Курск, улица Садовая, дом 10А, корпус литер В, офис 206, 207, 226. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB26. Дата решения об аккредитации: 11.06.2019. Номер телефона: +74712771326. Адрес электронной почты: info@sert-kom.ru.

## ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУЛЬС"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 241047, Россия, Брянская область, город Брянск, рабочий поселок Большое Полпино, улица Фосфоритная, дом 1Б, офис 17  
Основной государственный регистрационный номер 1173256002765.  
Телефон: 84832323847, Адрес электронной почты: Pulse-cable@yandex.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУЛЬС"

Место нахождения (адрес юридического лица): 241047, Россия, Брянская область, город Брянск, рабочий поселок Большое Полпино, улица Фосфоритная, дом 1Б, офис 17  
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 241047, Россия, Брянская область, город Брянск, рабочий поселок Большое Полпино, улица Фосфоритная, дом 1Б

**ПРОДУКЦИЯ** Кабели для систем сигнализации и управления, симметричные парной скрутки, с медными жилами, числом жил в пучке от 2 до 10, числом пар от 1 до 20, номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм<sup>2</sup>, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов, в том числе пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения, в том числе экранированные, на номинальное напряжение до 300 В, марок (согласно приложению - бланк № 1050960). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-003-09951731-2019 «Кабели для систем сигнализации и управления. Технические условия».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499509

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№ 355401ЛНВО,

355411ЛНВО, 355421ЛНВО от 15.08.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)  
Протокола испытаний № ППБ-1119/08-2024 от 15.08.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90)  
Акта анализа состояния производства №24/06/0022 от 11.07.2024, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB26) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Николаев Николай Александрович  
Оценка степени риска причинения вреда от применения кабелей сигнализации и управления, изготавливаемых по ТУ 27.32.13-003-09951731-2019, подтверждающие выполнение требований безопасности ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ТУ 27.32.13-003-09951731-2019 «Кабели для систем сигнализации и управления. Технические условия», руководство по эксплуатации  
Схема сертификации: 1с

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" статья 4, статья 5, ТУ 27.32.13-003-09951731-2019

"Кабели для систем сигнализации и управления. Технические условия", Описание принятых технических решений и оценка степени рисков причинения вреда от кабелей сигнализации и управления, изготавливаемых по ТУ 27.32.13-003-09951731-2019, подтверждающих выполнение требований безопасности ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.9. Срок службы кабелей не менее 30 лет. Срок службы исчисляется от даты изготовления кабеля. Фактический срок службы не ограничивается сроком службы, а определяется техническим состоянием кабеля. Условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения кабелей - 15 лет. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, с 07.2024 года.

## СРОК ДЕЙСТВИЯ С

16.08.2024

ПО

15.08.2029

## ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Гребенюк Ольга Яковлевна

(Ф.И.О.)

Андрейцев Андрей Владимирович

(Ф.И.О.)



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.04767/24

Серия **RU** № **1050960**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код (коды)<br>ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия<br>или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Обозначение<br>документации, по<br>которой выпускается<br>продукция                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8544499509                | Кабели для систем сигнализации и управления, симметричные парной скрутки, с медными жилами, числом жил в пучке от 2 до 10, числом пар от 1 до 20, номинальным сечением от 0,2 до 2,5 мм <sup>2</sup> , с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных пластикутов, в том числе пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, и низкой токсичностью продуктов горения, в том числе экранированные, на номинальное напряжение до 300 В, марок: | ТУ 27.32.13-003-09951731-2019 «Кабели для систем сигнализации и управления. Технические условия» |
|                           | КПСВВ, КМВВ, КПСВЭВ, КМВЭВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
|                           | КПСВВнг(А)-LS, КМВВнг(А)-LS,<br>КПСВЭВнг(А)-LS, КМВЭВнг(А)-LS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
|                           | КПСВВнг(А)-LSLTx, КМВВнг(А)-LSLTx,<br>КПСВЭВнг(А)-LSLTx, КМВЭВнг(А)-LSLTx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                  |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Гребенюк Ольга Яковлевна  
(Ф.И.О.)

Андрейцев Андрей Владимирович  
(Ф.И.О.)