



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ37.В.00014/25

Серия RU № 0436513

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". Место нахождения: Г.Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО-ВН.ТЕР.Г, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015. Номера телефонов: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛТРОС" (ООО "ЭЛТРОС"). Место нахождения и адрес юридического лица: 142108, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ПОДОЛЬСК, П. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ДОР ОБЪЕЗДНАЯ, Д. 9, ПОМЕЩ. 19. Основной государственный регистрационный номер: 1045004151510. Номер телефона +7 (499) 400-44-95, факс +7 (499) 400-44-95, адрес электронной почты info@eltros.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКОР ОПТ" (ООО "ДЕКОР ОПТ"). Место нахождения: Г.МОСКВА. Адрес юридического лица: 123182, РОССИЯ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ, Ш ВОЛОКОЛАМСКОЕ, Д. 26А, СТР. 3. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукция: 140408, РОССИЯ, Московская область, город Коломна, улица Партизан, дом 60.

ПРОДУКЦИЯ Трубы из поливинилхлорида жесткие и гибкие гофрированные для электромонтажных работ, диаметры: 16мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 63мм. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 22.21.29-080-73096338-2025. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3917 23 100 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 12282/РС, № 12283/РС, № 12284/РС, № 12285/РС, № 12286/РС, № 12287/РС от 05.12.2025 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 0039-АОП от 12.11.2025 Органа по сертификации ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37, эксперт Савельева Екатерина Константиновна. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (раздел 4). См. приложение к сертификату на бланке № 0941009 (1 лист). Срок сохранения труб в упаковке предприятия-изготовителя - 2 года со дня отгрузки потребителю. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) - 15.10.2025.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 16.12.2025 **ПО** 15.12.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Литвинов Вячеслав Алексеевич (Ф.И.О.)

Щитиков Владимир Юрьевич (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС****RU C-RU.ПБ37.В.00014/25**Серия **RU**№ **0941009**

Трубы из поливинилхлорида жесткие и гибкие гофрированные для электромонтажных работ, диаметры: 16мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 63мм.

ГОСТ Р 53313-2009 «Изделия погонажные электромонтажные. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (раздел 4):

- изделия обладают теплостойкостью при испытаниях в соответствии с пунктом 5.1 ГОСТ Р 53313-2009;
- изделия обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволокой при испытаниях в соответствии с пунктом 5.2 ГОСТ Р 53313-2009;
- изделия обладают стойкостью к воздействию открытого пламени при испытаниях в соответствии с пунктом 5.3 ГОСТ Р 53313-2009;
- изделия обладают стойкостью к распространению горения при групповой прокладке при испытаниях в соответствии с пунктом 5.4 ГОСТ Р 53313-2009.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Литвинов Вячеслав Алексеевич
(Ф.И.О.)

Шитиков Владимир Юрьевич
(Ф.И.О.)

Лист 1 из 1