ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00760/25

Серия RU № 0580943

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Место осуществления деятельности: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БРЭКС» (ООО «БРЭКС»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 241027, Россия, область Брянская, город Брянск, переулок Камвольный, д. 9. ОГРН: 1023202738790. Телефон: +7 (4832) 58-53-28. Адрес электронной почты: info@breks.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БРЭКС» (ООО «БРЭКС»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 241027, Россия, область Брянская, город Брянск, переулок Камвольный, д. 9.

ПРОДУКЦИЯ Кабели для монтажа систем сигнализации, с токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,40÷0,64 мм (или сечением 0,12÷0,35 мм²) на напряжение до 145 В частотой до 10 кГц и номинальным диаметром 0,80÷1,78 мм (или сечением 0,50÷2,5 мм²) на напряжение до 300 В частотой до 10 кГц, марок: КСПВ, КСПЭВ, КСПВГ, КСПЭВГ, КСВВ, КСВЭВ, КСВВГ, КСВЭВГ, КСВВнг(А)-LS, КСВЭВнг(А)-LS, КСВВГнг(А)-LS, КСВЭВГнг(А)-LS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.32.13-018-52875328-2021 «Кабели для монтажа систем сигнализации. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 3054/АА от 03.06.2025, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10АЮ64 (Варлаков Евгений Олегович).

Протоколов испытаний №№ 2/М188 от 05.08.2025, 1/0118 от 05.08.2025, 1/0119 от 05.08.2025, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21АД12.Схема сертификации: 1с

КОПИЯ ВЕРНА

Мосин Д. А.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Программы испытаний №№ 3054-1/ПИ, 3054-2/ПИ. Условия хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям ОЖ-4 по ГОСТ 15150. Сертификат распространяется на продукцию, изготовленную с 05.2025 (дата изготовления отобранных образцов, прошедших испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 07.08.2025 **ПО** 06.08.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Чалбинин Игорь Илгонович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Афанасьев Олег Геннадьевич (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН» Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.