СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.Н.00074/22

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Рувинил» (ЗАО «Рувинил»).
Место нахождения: 125130, Россия, город Москва, Старопетровский проезд, дом 7а, строение 25. ОГРН 1027700003594. Телефон: +74951802020, адрес электронной почты: info@ruvinil.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Рувинил» (ЗАО «Рувинил»).
Место нахождения: 125130, Россия, город Москва, Старопетровский проезд, дом 7а, строение 25. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142281, Московская область, город Протвино, Оболенское шоссе, дом 20.
ОГРН 1027700003594. Телефон: +74951802020. адрес электронной почты: info@ruvinil.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, дом 12, корпус 2, строение 14, этаж 2, помещение I комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Коробки распаячные для открытой проводки, изготовленные из поливинилхлорида, полипропилена (исполнение HF), АБС-пластиката (исполнение HF), полиамида (исполнение HF), серии «ТУСО», с гермовводами и без, диаметр ввода от 3,5 до 50 мм, выпускаемые по ТУ 3464-012-18669258-2004 «КОРОБКИ РАСПАЯЧНЫЕ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ СЕРИИ «ТУСО»».
Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.33.13.190

код ТН ВЭД: 3925 90 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Обладают стойкостью к зажиганию нагретой проволокой при испытании по ГОСТ 27483-87 «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой» (температура проволочной петли - 960°С).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Протокол испытаний № ППБ-1107/08-2022 от 11.08.2022 г., выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акт анализа состояния производства № 02-ДС/26-07/22 от 01.08.2022 г., проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», свидетельство о подтверждении компетентности № РОСС RU.0001.11ПБ68 действительно до 19.09.2022 г.
Схема сертификации: 1с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Хранение готовой продукции осуществляют в упаковке, в крытых складских помещениях. Срок службы корпусов до замены - не менее 15 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.08.2022 по 11.08.2027

М.П.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации — **Н.М. Грецкий**

Эксперт — **И.В. Хаева**

004417

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «В». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ. ТЗ № 662. Бланк не является ценной бумагой. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru