ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЕАС

№ ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00047/20

Серия RU № 0245593

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость". Место нахождения: 141080, Московская обл., г. Королев, ул. Горького, д. 12, пом. VIII. Адрес места осуществления деятельности: 109428, г. Москва, ул. Институтская 2-я, дом 6, строение 64, помещения № 15, 16, 17 (комн. 504, 505, 506). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ЭО30 выдан 22.01.2014 Федеральной службой по аккредитации. Телефон (495)150-08-01. Адрес электронной почты info@tsniiskfire.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "КОАКСИАЛ". Основной государственный регистрационный номер: 1025005602148. Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 142211, Российская Федерация, Московская область, город Серпухов, улица Береговая, дом 16. Телефон: 8(499)270-62-45, адрес электронной почты: koaksial@yandex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "КОАКСИАЛ". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142211, Российская Федерация, Московская область, город Серпухов, улица Береговая, дом 16. Производственная площадка: 142282, Российская Федерация, Московская область, город Протвино, улица Железнодорожная, дом 3.

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые с медными и алюминиевыми жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката различных пожарных исполнений, в т.ч. экранированные, огнестойкие, не распространяющие горение при одиночной или групповой прокладке, с низким дымо- и газовыделением, в плоском («П») или тропическом («Т») исполнениях, марки: ВВГ, АВВГ, ВВГЭ, АВВГЭ, ВБШв, АВБШв, АВВГнг(А), ВВГнг(А), АВВГЭнг(А), ВВГЭнг(А), ВБШвнг(А), АВБШвнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS, АВБШвнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS, ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS (с числом жил от 1 до 5, номин. сечением жил от 1,5 до 1000 мм^2 на номин. переменное напряжение 0,66, 1 кВ номин. частотой 50 Гц), выпускаемые по ТУ 3500-007-42264279-2015 «Силовые кабели с медными и алюминиевыми жилами, с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66, 1кВ. Технические условия». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ГЕН. ДИРЕКТОР
АРУТЮНОВ А.

КОПИЯ ВЕРНА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы сертификационных испытаний №№ 2007-49, 2007-50, 2007-51 от 20.07.2020, выданные Центром испытаний на безопасность Общества с ограниченной ответственностью "ТРЕД" (регистрационный № RA.RU.21ГР06); №№ 39 стс/к-2020, 40 стс/к-2020, 41 стс/к-2020 от 22.07.2020, выданные Испытательным центром "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость" (регистрационный № РОСС RU.0001.21МЭ70). Акт о результатах анализа состояния производства № 073 стс/э/оп от 08.07.2020, проведенного органом по сертификации "Огнестойкость" Акционерного общества "Центр сертификации и испытаний "Огнестойкость" (регистрационный № РОСС RU.0001.11ЭО30). Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место нанесения единого знака обращения на рынке государств-членов ЕАЭС на щеке барабана, ярлыке, прикрепленном к барабану или бухте и в товаросопроводительной документации. Условия и сроки хранения в соответствии с требованиями п.6 ГОСТ 18690-2012, п. 1.8.1 ТУ 3500-007-42264279-2015. Срок службы кабелей не менее 30 лет при соблюдении требований п. 1.8.1 ТУ 3500-007-42264279-2015. Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 согласно приложению к сертификату соответствия (бланк № 0740707).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.07.2020 **ПО** 22.07.2025 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Грачева Юлия Игоревна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Нагорова Мария Михайловна (Ф.И.О.)

Для сертификатов ЕАС

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЭО30.В.00047/20

Серия RU № 0740707

Приложение № 1

Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Обозначение стандарта	Наименование стандарта	Подтверждаемые требования
ГОСТ 31996-2012	"Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия."	П.п. 5.2.1.3, 5.2.1.7-5.2.1.12, 5.2.1.14, 5.2.1.17, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.5, 5.2.3, 5.2.4.1, 5.2.4.2, 5.2.4.3, 5.2.5.1 (табл. 11 п.п. 1,2,4), 5.2.5.2 (табл. 12 п.п. 1,2,4), 5.2.5.3, 5.2.7.2, 5.2.7.3
ГОСТ 31565-2012	«Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	Для кабелей марок: ВВГ, АВВГ, ВВГЭ, АВВГЭ, ВБШв, АВБШв - ПРГО1 (п.5.2). Для кабелей с индексом "нг(А)" - ПРГП1б (п.5.3). Для кабелей с индексом "нг(А)-LS" - ПРГП1б (п.5.3), ПД2 (п.5.4), ПТПМ2 (п.5.6). Для кабелей с индексом "нг(А)-FRLS" - ПРГП1б (п.5.3), ПД2 (п.5.4), ПТПМ2 (п.5.6), ПО1 (п.5.8).

ЕН, ДИРЕКТОР
АРУТЮНОВ А.

КОПИЯ ВЕРНА

Российская Федерация Московская область
Общество с ограниченной ответственностью "КОАКСИАЛ"
ОГРН 1025005602148
г. Серпухов

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Гнатовская Юлия Игоревна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Назарова Мария Михайловна (Ф.И.О.)

Для сертификатов ЕАС М.П.