ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00003/19

Серия RU № 0161073

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес местонахождения: 109428, Россия. г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, офис 412, ОГРН: 5087746009489. Место осуществления деятельности: 109428, Россия. г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, офис 412, Телефон: +7 (495) 740-43-61. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Уполномоченное изготовителем лицо Акционерное общество «ЭСПКБ «Техно». ОГРН: 1045007201216. Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5, нежилое здание (цех нестандартного оборудования), офис 6. Фактический адрес: 142103, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5. Телефон: 8(4967)699896. Факс: 8(495)5056850. Адрес электронной почты: spkb@spkb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «СПКБ Техно». Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5, нежилое здание (цех нестандартного оборудования), офис 1. Фактический адрес: 142103, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5.

ПРОДУКЦИЯ Кабель монтажный пучковой, парной или триадной скрутки, не распространяющий горение, с однопроволочными или многопроволочными медными, в том числе луженными (индекс Л в размере кабеля после сечения), токопроводящими жилами сечением от 0,2 мм² до 2,5 мм², в том числе с общим экраном, в том числе бронированный, предназначенный для передачи данных в системах связи, контроля и управления инженерными коммуникациями и другими подсистемами зданий и сооружений, а также в промышленных сетях АСУ ТП, на напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, изготовленный по ТУ 3581-004-53930360-2010, марок: См. приложение бланк №0663002. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№420005, 420006, 420007, 420008 от 21.06.2019 г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ». Испытательный центр продукции по физическим показателям. № RA.RU.21А365 от 11.04.2016 г. Выдан Федеральной службой по аккредитации.
Протокол испытаний №171С-2019 от 05.07.2019 г, Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Аттестат аккредитации №RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016 Выдан Федеральной службой по аккредитации.
Протоколы испытаний №№С-18/07-2019, С-19/07-2019, С-20/07-2019, С-21/07-2019 от 08.07.2019 г., ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ- АУДИТ».
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН.24 от 15.05.2015 г. в качестве испытательного центра Федеральной службой по аккредитации.
Акт о результатах анализа состояния производства №069ЕАС-19 от 22.03.2019 г. Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок хранения при температуре от минус 40°С до плюс 50°С под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 7 лет. Условия эксплуатации: от минус 40°С до плюс 70°С для кабелей без исполнения, от минус 50°С до плюс 70°С исполнений «нг(А)-LS», «нг(А)-LSLTx», от минус 60°С до плюс 90°С для кабелей исполнения «нг(А)-FRHF». Срок службы: более 30 лет для кабелей без исполнения и исполнений «нг(А)-LS», «нг(А)-LSLTx», более 40 лет для кабелей исполнения «нг(А)-HF». Класс пожарной опасности для кабелей без исполнения – О1.8.2.5.4, для кабелей исполнения «нг(А)-LS» – П1б.8.2.2.2; для кабелей исполнения «нг(А)-LSLTx» – П1б.8.2.1.2; для кабелей исполнения «нг(А)-HF» – П1б.8.1.2.1.
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» статья 4. Программа испытаний кабелей, изготовленных по ТУ 3581-004-53930360-2010.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.07.2019 г. **ПО** 09.07.2024 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Сорокин Виктор Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Трошин Анатолий Васильевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ № 62. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.00003/19

Серия RU № 0663002

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544499108	Кабель монтажный пучковой, парной или триадной скрутки, не распространяющий горение, с однопроволочными или многопроволочными медными, в том числе лужеными (индекс **Л** в размере кабеля после сечения), токопроводящими жилами сечением от 0,2 мм² до 2,5 мм², с числом изолированных групп элементов (жил, пар, троек) до 42, в том числе индивидуально экранированными группами элементов (индекс **э** в размере кабеля после количества элементов скрутки), в том числе с общим экраном, в том числе бронированный, предназначенный для передачи данных в системах связи, контроля и управления инженерными коммуникациями и другими подсистемами зданий и сооружений, а также в промышленных сетях АСУ ТП, на напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, изготовленный по ТУ 3581-004-53930360-2010, марок: КПСВВ, КПСВЭВ, КПСГВВ, КПСГВЭВ, КПСВВКГ, КПСВЭВКГ, КПСГВВКГ, КПСГВЭВКГ, КПСВВКВ, КПСВЭВКВ, КПСГВВКВ, КПСГВЭВКВ – с изоляцией и оболочкой, в том числе с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката; КПСВВнг(А)-LS, КПСВЭВнг(А)-LS, КПСГВВнг(А)-LS, КПСГВЭВнг(А)-LS, КПСВВКГнг(А)-LS, КПСВЭВКГнг(А)-LS, КПСГВВКГнг(А)-LS, КПСГВЭВКГнг(А)-LS, КПСВВКВнг(А)-LS, КПСВЭВКВнг(А)-LS, КПСГВВКВнг(А)-LS, КПСГВЭВКВнг(А)-LS – с изоляцией и оболочкой, в том числе с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением; КПСВВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВнг(А)-LSLTx, КПСГВВнг(А)-LSLTx, КПСГВЭВнг(А)-LSLTx, КПСВВКГнг(А)-LSLTx, КПСВЭВКГнг(А)-LSLTx, КПСГВВКГнг(А)-LSLTx, КПСГВЭВКГнг(А)-LSLTx, КПСВВКВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВКВнг(А)-LSLTx, КПСГВВКВнг(А)-LSLTx, КПСГВЭВКВнг(А)-LSLTx – с изоляцией и оболочкой, в том числе с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения; КПСТТнг(А)-HF, КПСТЭТнг(А)-HF, КПСГТТнг(А)-HF, КПСГТЭТнг(А)-HF, КПСТТКГнг(А)-HF, КПСТЭТКГнг(А)-HF, КПСГТТКГнг(А)-HF, КПСГТЭТКГнг(А)-HF, КПСТТКПнг(А)-HF, КПСТЭТКПнг(А)-HF, КПСГТТКПнг(А)-HF, КПСГТЭТКПнг(А)-HF – с изоляцией и оболочкой, в том числе с защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов.	ТУ 3581-004-53930360-2010

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) М.П. Сорокин Виктор Николаевич (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Трошин Анатолий Васильевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-0[illegible]9/003 ФНС РФ. ТЗ № 367. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru