



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AIO64.B.00460/23

Серия RU № 0443074

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Адрес места осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Регистрационный номер RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015. Телефоны: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БРЭКС». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 241027, Россия, область Брянская, город Брянск, переулок Камвольный, д. 9 . ОГРН: 1023202738790. Телефон: +7 (4832) 58-53-28. Адрес электронной почты: info@breks.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БРЭКС». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 241027, Россия, область Брянская, город Брянск, переулок Камвольный, д. 9 .

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные с пластмассовой изоляцией марок КВВГ, КВВГнг(А), КВВГнг(А)-LS , КВВГЭ, КВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А)-LS, КГВВ, КГВВнг(А), КГВВнг(А)-LS, КГВЭВ, КГВЭВнг(А), КГВЭВнг(А)-LS, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов марок КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF, огнестойкие марок КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, КГВВнг(А)-FRLS, КГВЭВнг(А)-FRLS, КППГнг(А)-FRHF, КППГЭнг(А)-FRHF, изготовлены в соответствии с ТУ 3563-009-52875328-2011 «Контрольный кабель. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Акт о результатах анализа состояния производства № 2673/АА от 20.12.2022. Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», № RA.RU.10AIO64.
 2. Протоколы испытаний №1/0016 от 16.03.2023, №1/0018 от 23.03.2023, №1/0022 от 05.04.2023, №1/0021 от 30.03.2023, №2/М074 от 06.04.2023, №2/М075 от 06.04.2023, 2/М076 от 06.04.2023, №2/М077 от 06.04.2023 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», № RA.RU.21АД12.
- Схема сертификации: 1с

КОПИЯ ВЕРНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Программа испытаний № 2074-1/ПИ от 26.12.2023. Срок хранения при температуре от минус 50°С до плюс 50°С под навесом не более 5 лет. Срок службы не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.04.2023 **ПО** **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Далбинш Игорь Илгонович (Ф.И.О.)

Чесноков Сергей Борисович (Ф.И.О.)

