

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ МАРОК:

ППГнг(A)-HF; ППГ-Пнг(A)-HF; ППГЭнг(A)-HF;

КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ МАРОК:

ППГнг(A)-FRHF; ППГ-Пнг(A)-FRHF; ППГЭнг(A)-FRHF;

– кабели силовые с медной токопроводящей жилой, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории «А», с изоляцией и оболочкой из полимерной композиции, не содержащей галогенов, в том числе огнестойкие, с броней и без, с экраном и без, в том числе холодостойкие на напряжение 0,66 и 1 кВ.

Производство по **ТУ 27.32.13-050-73096338-2022, ГОСТ 31996-2012.**

МАРКИРОВКА:

Маркировка изделий соответствует требованиям, установленным ГОСТ 18690-2012. Наносится на оболочку печатным способом, через равномерные промежутки и содержит: название предприятия-изготовителя, марку, номинальное напряжение, ТУ, ГОСТ, ЕАС, число, месяц, год изготовления.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кабели предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 или 1 кВ частотой 50Гц.

Область применения: во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях, для электропроводок в жилых и в общественных зданиях.

Область применения огнестойких кабелей - для одиночной или групповой прокладки питания электропотребителей систем противопожарной защиты, питания оборудования больниц, цепей освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления, а также других электропотребителей, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара.

Число ТПЖ в круглом исполнении от 1 до 5; для кабелей в плоском исполнении от 2 до 3.

Номинальное сечение ТПЖ: от 1,5 до 16 мм²; для кабелей в плоском исполнении от 1,5 до 6 мм².

УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА:

Указания по эксплуатации кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 31996-2012 с учетом класса пожарной опасности:

– ППГнг(A)-HF; ППГ-Пнг(A)-HF; ППГЭнг(A)-HF; ПБПнг(A)- HF соответствует классу П16.8.1.2.1;

– ППГнг(A)-FRHF; ППГ-Пнг(A)-FRHF; ППГЭнг(A)-FRHF; ПБПнг(A)-FRHF, соответствует классу П16.1.1.2.1

Кабели предназначены для эксплуатации в электрических сетях переменного тока с заземленной или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 ч, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 ч за год.

Максимальное напряжение сети (U_m), при котором допускается эксплуатация кабелей, равно $1,2U$, где U - номинальное переменное напряжение между основными токопроводящими жилами кабеля.

Кабели предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С.

Прокладку и монтаж кабелей осуществляют в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», СНИП «Электротехнические устройства».

Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже минус 15°С.

Допустимый радиус изгиба:

– многожильных кабелей не менее 7,5 наружных диаметров;

– одножильных и бронированных кабелей не менее 10 наружных диаметров.

Допустимые усилия при натяжении кабелей по трассе прокладки не должны превышать 50 Н/мм²;

Длительно допустимая температура нагрева токопроводящих жил кабелей при эксплуатации не более 70°С.

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в режиме перегрузки 90°С.

Макс. температура нагрева жил кабеля при коротком замыкании 160°С.

Макс. температура нагрева жил кабеля по условию не возгорания при коротком замыкании 350°С.

Допустимые токовые нагрузки кабелей не должны превышать указанных в табл. 19 ГОСТ 31996-2012.

Допустимые токи односекундного короткого замыкания кабелей не должны превышать указанных в табл. 23 ГОСТ 31996.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Транспортирование и хранение кабелей должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-2012 и ГОСТ 31996-2012.

Условия транспортирования и хранения кабелей в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ 3 по ГОСТ 15150-69.

Допускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.

Срок хранения кабелей на открытых площадках - не более двух лет, под навесом - не более пяти лет, в закрытых помещениях – не более 10 лет.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ:

Материалы конструкции кабелей при установленных температурах хранения и эксплуатации не выделяют вредных продуктов в концентрациях, опасных для организма человека и загрязняющих окружающую среду.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Изготовитель гарантирует соответствие кабелей требованиям ГОСТ 31996-2012 и настоящих ТУ при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

Гарантийный срок исчисляются с ввода кабеля в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты изготовления, указанной на бирке-ярлыке.

В случае обнаружения неисправности кабеля необходимо обратиться на завод-изготовитель, по контактной информации, указанной на бирке-ярлыке или руководстве по эксплуатации.

Срок службы кабелей — не менее 30 лет при соблюдении заказчиком условий транспортирования, хранения, прокладки (монтажа) и эксплуатации, указанных в ТУ.

Срок службы исчисляется с даты изготовления кабелей.

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

ООО «ЭЛТРОС». Адрес: 142108, Московская обл., г.Подольск, пос. Железнодорожный, Объездная дорога, д.9, помещение 19.

Тел.: +7 (499) 400-44-95, e-mail: okl@eltros.ru сайт: <http://www.eltros.ru>